

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung
Interconnection cord set

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60799 (VDE 0626):2025-02; EN IEC 60799:2021+A1:2023

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60799:2018

IEC 60799:2018/AMD1:2022

Aktenzeichen: 45500-1570-0004 / 325013

File ref.:

Ausweis-Nr. 40055745

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2022-09-14

(letzte Änderung / updated 2025-04-02)

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Wieland Electric GmbH, Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg

Aktenzeichen / *File ref.*
45500-1570-0004 / 325013 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2025-04-02

Datum / *Date*
2022-09-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055745.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055745.

Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung *Interconnection cord set*

Typ(en) / *Type(s)*

GST18I3K1S / GST18I3K1B

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current 16 A

Polzahl
Number of poles 2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction 1) Geräteanschlusstecker Typ GST18I3K1S
nicht genormte Konstruktion
2) Gerätesteckdose Typ GST18I3K1B
nicht genormte Konstruktion
1) *Plug connector type GST18I3K1S*
Non-standardized construction
2) *Connector type GST18I3K1B*
Non-standardized construction

Anmerkung(en)
Remark(s) 1) Geräteanschlußstecker Typ GST18I3K1S:
genehmigt unter Az: 45500-1550-0002
2) Gerätesteckdose Typ GST18I3K1B:
genehmigt unter Az: 45500-1550-0002
1) *Plug connector type GST18I3K1S:*
approved under VDE-ref.: 45500-1550-0002
2) *Connector type GST18I3K1B:*
approved under VDE-ref.: 45500-1550-0002

Produktinformation
Product information siehe Anlage Nr. 700, 900 vom 2025-04-02
see Appendix No. 700, 900 dated 2025-04-02

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055745.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055745

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40055745	700
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
45500-1570-0004/325013/TL3/RHZ	2025-04-02	2022-09-14

Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung Interconnection cord set										2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact													
Fertigungsstätte Place of manufacture:	Kennzeichnung Identification																						
30024174	---																						
		X genehmigte Ausführung / approved version																		--- nicht genehmigt / not approved			
		H05VV-F 3G 1,5 mm²																					
Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable																						
GST18I3K1S / GST18I3K1B	LEONI S	x																					
	KORDES KABEL	x																					
	E PATELEC CEM	x																					



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055745.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055745

Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung
Interconnection cord set

Bilder
Pictures



Typ(e) GST18I3K1S / GST18I3K1B



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055745.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055745

Bilder
Pictures

Typ(e) GST18I3K1S



Typ(e) GST18I3K1B

