Zertifikat
Nr. **ET 26018**
vom 18.05.2026

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Baumusterzertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber)	**Wieland Electric GmbH** **Brennerstraße 10-14** **96052 Bamberg** **DEUTSCHLAND**
Name und Anschrift des Herstellers:	Wieland Electric GmbH Brennerstraße 10-14 96052 Bamberg DEUTSCHLAND
Produktbezeichnung:	Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Typ:	SIN...M (Varianten siehe Anlage)
Bestimmungsgemäße Verwendung:	
Prüfgrundlage:	DIN EN 60947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente – Elektromechanische Steuergeräte 2018-03
	GS-ET-19 Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Verriegelungseinrichtungen mit Zuhaltungen 2019-06

Bemerkungen:

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Dieses Zertifikat ist gültig bis: **31.12.2030**

Das Baumusterzertifikat berechtigt nicht zur Nutzung eines Prüfzeichens.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Prüf- und Zertifizierungsstelle · DGUV Test · Fachbereich ETEM-ET

Az: NA.520.38/25-093-VT01/VPig

Dipl.-Ing. Malte Gorschlka
Leiter der Zertifizierungsstelle

certificate
no. **ET 26018**
dated 18.05.2026

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Translation In any case, the German original shall prevail.

Type-Examination Certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer):	**Wieland Electric GmbH** **Brennerstraße 10-14** **96052 Bamberg** **GERMANY**		
Name and address of the Manufacturer:	Wieland Electric GmbH Brennerstraße 10-14 96052 Bamberg GERMANY		
Product designation:	Safety switch with solenoid guard-locking		
Type:	SIN...M (variants see attachment)		
Intended purpose:			
Testing based on:	DIN EN 60947-5-1	Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices	2018-03
	GS-ET-19	Principles of testing and certification for interlocking devices with guard-locking	2019-06

Remarks:

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 2006/42/EC (**Machinery**).

The present certificate is valid until: **31.12.2030**

The type test certificate is not entitled to use a test mark.
Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Az: NA.520.38/25-093-VT01/VPig

Dipl.-Ing. Maike Go[illegible]
Manager of the Certificat[illegible]

Prüf- und Zertifizierungsstelle • DGUV Test • Fachbereich ETEM-ET

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik Elektro Medienerzeugnisse	**Anlage** *Attachment to* **Baumusterzertifikat ET 26018** *Type Test Certificate ET 26018* **DGUV Test-Zertifikat ET 26019** *DGUV Test Certificate ET 26019*	NA.520.38/25-093-VT01 Name: Pigarev Seite: 1 von 1 Datum: 18.05.2026

Bescheinigungsinhaber:
Holder of Certificate

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
DEUTSCHLAND

Hersteller:
Manufacturer

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
DEUTSCHLAND

Produktbezeichnung:
Product designation

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Safety switch with solenoid guard-locking

Typ:
Type

SIN ... M

Nachfolgend aufgeführte Produkte sind Bestandteil der Zertifikate:
The certificates contain the following types:

Typschlüssel / *Typ code*: **SIN - [1] - [2] - [3] - [4] M**

SIN	Schalterbaureihe / *Switch series*		
1	Verriegelungsprinzip / *Interlocking principle*		
	1	Federkraft / *spring force*	
	2	Magnetkraft / *magnetic force*	
2	Betriebsspannung / *Operating voltage*		
	1	24 V AC/DC	
3	Kontaktbestückung / *Contact configuration* *(Öffner = normally closed contact = NCC)* *(Schließer = normally opened contact = NOC)*		
	2	2Öffner *2NCC*	+ 2Öffner / *+ 2NCC*
	3	2Öffner *2NCC*	+ 1Öffner/1Schließer / *+ 1NCC/1NOC*
	4	3Öffner *3NCC*	+ 1Öffner / *+ 1NCC*
	5	1Öffner/1Schließer *1NCC/1NOC*	+ 1Öffner/1Schließer / *+ 1NCC/1NOC*
	6	1Öffner *1NCC*	+ 2Öffner *+ 2NCC*
4	Anschluss / *Connection*		
	0	3 x M20-Gewinde mit verschlossener Gehäusewandung / *3 x M20 thread with closed housing wall*	
	1	1 x M12- 8-pol (im Gehäuse integriert) und 2 x M20-geschlossen / *1 x M12- 8-pin (integrated in housing) and 2 x M20 closed*	

V. Pigarev

Vladimir Pigarev
Zertifizierer

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich ETEM-ET