

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckverbinder
Installation connector

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 61535 (VDE 0606-200):2020-08; EN IEC 61535:2019
DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):2005-03; EN 60998-2-3:2004

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 45500-1432-0071 / 294598

File ref.:

Ausweis-Nr. 40037159

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-03-26

(letzte Änderung / updated 2022-04-07)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Wieland Electric GmbH, Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg

Aktenzeichen / *File ref.*
45500-1432-0071 / 294598 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2022-04-07 2013-03-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037159.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037159.

Installationssteckverbinder *Installation connector*

Typ(en) / *Type(s)*

IDC-Verteiler / IDC-distribution block

GST18i3 O_SI R1 WS

GST18i3I B2HZR1 MWS

Ausführung

Verteilerblock
Einspeisung: Schneidklemme, wiederanschließbar
Abgang: Schneidklemme, wiederanschließbar
Abgang: Installationssteckbuchse O_SI zum Anschluß von
Steckdosenblöcken mit Installationsstecker, Fa. Schneider
Electric Industries SAS Typ INS 62000

Construction

Distribution block
Inlet: Terminal with insulation piercing clamping unit, rewirable
Outlet: Terminal with insulation piercing clamping unit, rewirable
Outlet: Installation female connector O_SI for connection of
socket-outlet blocks with installation male connector of
manufacturer Schneider Electric Industries SAS, type INS 62000

Bemessungsspannung
Rated voltage

250V a.c.

Bemessungsstrom
Rated current

20 A

Polzahl
Number of poles

L + N + PE

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Bauart
Kind of construction

Verwendung in nicht-leicht zugänglichen Bereichen
For use in non-readily accessible areas

Anschlussklemmen
Terminals

Schneidklemmstellen, wiederanschließbar
Terminal with insulation piercing clamping unit, rewirable

Leiterart

1,5 - 2,5 mm² eindrätig starr
1,5 mm² mehrdrätig starr

Conductor type

1-5 - 2,5 mm² solid
1,5 mm² rigid

Werkstoffe der Trägereile
Materials of the lifepart carriers

Polyamid PA 66.6
Polyamide PA 66.6

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Wieland Electric GmbH, Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg

Aktenzeichen / *File ref.*
45500-1432-0071 / 294598 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2022-04-07

Datum / *Date*
2013-03-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037159.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037159.

Werkstoffe der stromführenden Teile
Materials of current carrying parts

Kupfer, verzinkt
Copper, tin-plated

Anmerkung

Die O. SI Installationssteckbuchse des IDC-Verteilers wurde geprüft mit dem integrierten Installationsstecker des Steckdosenblock der Fa. Schneider Electric Industries SAS, Typ INS 62000 als Gegenstück.
Der Steckdosenblock ist zertifiziert unter Az. 5008062-1520-0003, VDE-Ausweis Nr. 40028507.

Strombelastung entsprechend dem Leiterquerschnitt.

Remark

*The O. SI Installation female connector of the IDC-distribution block has been tested with the integrated installation male connector of manufacturer Schneider Electric Industries SAS, type INS 62000 as counterpart.
The socket-outlet block is certified under file ref. 5008062-1520-0003, VDE-approval No. 40028507.*

Current load according to the cross section area.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*



Ref. Certif. No.

DE1-52025IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Installation connector

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurWieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg
GERMANYName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantWieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg
GERMANYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineWieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg
GERMANYNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page☒ Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

AC 250 V, 20 A

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

IDC-Adapter GST18i3O_SI R1 WS

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)L + N + PE;
Insulation piercing clamping unit terminations☐ Additional Information on page 2**PUBLICATION****EDITION**A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 61535(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

45500-1432-0071/146381

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification
Dr. G. Schipper

Date: 2013-03-26

Signature: