

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verteiler - Anschlußdose mit Installationssteckverbindern
Distribution box - Connecting box with installation couplers

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 61535 (VDE 0606-200):2024-12; EN IEC 61535:2024

DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2025-05; EN 60670-22:2006+A1:2024+A11:2024



Aktenzeichen: 45500-1432-0073 / 340104

File ref.:

Ausweis-Nr. 40038058

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-08-01

(letzte Änderung / updated 2026-06-18)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Ackermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Wieland Electric GmbH, Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg

Aktenzeichen / *File ref.*
45500-1432-0073 / 340104 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2026-06-18

Datum / *Date*
2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058.

Verteiler - Anschlußdose mit Installationssteckverbindern ***Distribution box - Connecting box with installation couplers***

Typ(en) / *Type(s)*

RST20I3B - Series

RST20I4B - Series

RST20I5B - Series

RST25I3B - Series

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

100 und 200 von 2026-06-18
100 and 200 dated 2026-06-18

Verteiler - Anschlußdose mit Installationssteckverbindern Distribution box - Connecting box with installation couplers

RST20I2B - Serie/series; RST20I3B - Serie/series; RST20I4B - Serie/series; RST20I5B - Serie/series; RST25I3B - Serie/series; RST25I5B - Serie/series

Typenschlüssel Nomenclature	<u>RST20I</u> I	<u>5</u> II	<u>B</u> III	<u>3G1</u> IV	<u>B</u> V	<u>F</u> VI	<u>V</u> VII	<u>2</u> VIII	<u>SW</u> IX
I Grundtype / Basic series	RST20I = mit schraub- oder schraubenlosen Einbauinstallationssteckverbindern RST20I / with screw- or screwless type installation coupler RST20I RST25I = mit Schraubanschluß - Einbauinstallationssteckverbindern RST25I / with screw type installation coupler RST25I								
II Polzahl / Number of poles	2-, 3-, 4-, 5- polig / poles								
III Verteiler / Distribution type	B = Verteilerbox / distribution box								
IV Anzahl und Art der Buchsenausgänge und Steckereingänge, z.B. / Number and way of channels, e.g.	3 _ _ = Anzahl der Buchsenausgänge, (2, 3, 4, 5, 6 oder 7) = Number of female outputs, (2, 3, 4, 5, 6 or 7) _ G _ = gemischte Ausgänge, z.B. 3-polige und 5-polige Stromkreise = mixed outputs, e.g. 3-pole and 5-pole circuits _ P _ = Ausgänge parallel zum Eingang = outputs parallel to input _ A _ = aufgeteilt abgegriffene Potentiale der Ausgänge = splitted separated potential to outputs, _ _ 1 = Anzahl der Steckereingänge, (1, 2 oder 3) = Number of male inputs, (1, 2 or 3)								
V Bauform / Configuration of distribution block	_ _ = Standard Bauform, max. 4 Anschlüsse / standard configuration, max 4 connectors (straight and parallel configuration) B = hohe Bauform, max. 8 Anschlüsse / high configuration, max 8 connectors								

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

45500-1432-0073/340104/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40038058

letzte Änderung / updated

2026-06-18

Anlage /

Appendix

100

Datum / Date

2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058

Typenschlüssel Nomenclature	<u>RST20I</u> I	<u>5</u> II	<u>B</u> III	<u>3G1</u> IV	<u>B</u> V	<u>F</u> VI	<u>V</u> VII	<u>2</u> VIII	<u>SW</u> IX
VI Montagemittel / <i>Mounting means</i>	__ = ohne Befestigungsmittel / <i>without mounting means</i> F = Anschraubflansch / <i>screw type mounting</i>								
VII Festhaltemittel / <i>Retaining means</i>	V = mit Verriegelung / <i>with retaining means</i>								
VIII Für RST20I, Erweiterung der elektr. Funktion in Abhängigkeit von Pos. IV <i>For RST20I, Extended electrical function according to Pos. IV</i>	1 = Potenzialabgriff L1/PE/N / <i>phase modulation L1/PE/N</i> 2 = Potenzialabgriff L2/PE/N / <i>phase modulation L2/PE/N</i> 3 = Potenzialabgriff L3/PE/N / <i>phase modulation L3/PE/N</i> 4 = Potenzialabgriff L1,L2,L3 / <i>phase modulation L1/L2/L3</i>								
IX Farbe des Gehäuses / <i>Colour of housing</i>	SW = schwarz / <i>black</i>								

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

45500-1432-0073/340104/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40038058

letzte Änderung / updated

2026-06-18

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058

Verteiler - Anschlußdose mit Installationssteckverbindern Distribution box - Connecting box with installation couplers

RST2012B - Serie/series; RST2013B - Serie/series; RST2014B - Serie/series; RST2015B - Serie/series; RST2513B - Serie/series; RST2515B - Serie/series

Position Position	Typ(en) Type(s)	Bestückt mit Installationssteck- verbindern Typ Equipped with installation coup- lers type	Approbiert unter Ausweis Nr. Approved with approval No.	Systempolzahl Number of poles of system	Benennungsspannung(en) / V Rated voltage(s) / V	Benennungsstrom/ A Rated current(s) / A	Leiterquerschnitt / mm ² Cross-sectional area / mm ²	Anzahl Eingänge Number of poles input	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Anzahl Ausgänge Number of poles output	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Schutzart Protection degree	Gehäuse Material Box material
1	RST2012B2P1	RST2012SS1 RST2012SB1	VDE 40036281	2	250	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
1	RST2012B3P1	RST2012SS1 RST2012SB1	VDE 40036281	2	250	20	2,5	1	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
1	RST2012B5P1B	RST2012SS1 RST2012SB1	VDE 40036281	2	250	20	2,5	1	X	X	5	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
1	RST2012B7P1B	RST2012SS1 RST2012SB1	VDE 40036281	2	250	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
1	RST2012B4P2B	RST2012SS1 RST2012SB1	VDE 40036281	2	250	20	2,5	2	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
1	RST2012B6P2B	RST2012SS1 RST2012SB1	VDE 40036281	2	250	20	2,5	2	X	X	6	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
2	RST2013B2P1	RST2013SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	3	250	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
2	RST2013B3P1	RST2013SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	3	250	20	2,5	1	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
2	RST2013B5P1B	RST2013SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	3	250	20	2,5	1	X	X	5	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
2	RST2013B7P1B	RST2013SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	3	250	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
2	RST2013B4P2B	RST2013SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	3	250	20	2,5	2	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

45500-1432-0073/340104/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40038058

letzte Änderung / updated

2026-06-18

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058

Position Position	Typ(en) Type(s)	Bestückt mit Installationssteck- verbinder Typ Equipped with installation coup- lers type	Approbiert unter Ausweis Nr. Approved with approval No.	Systempolzahl Number of poles of system	Bemessungsspannung(en) / V Rated voltage(s) / V	Bemessungsstrom/ A Rated current(s) / A	Leiterquerschnitt / mm ² Cross-sectional area / mm ²	Anzahl Eingänge Number of poles input	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Anzahl Ausgänge Number of poles output	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Schutzart Protection degree	Gehäuse Material Box material
2	RST2013B6P2B	RST2013SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	3	250	20	2,5	2	X	X	6	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B2P1	RST2014SS1 RST2014SB1	VDE 40036281	4	250/400	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B3P1	RST2014SS1 RST2014SB1	VDE 40036281	4	250/400	20	2,5	1	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B5P1B	RST2014SS1 RST2014SB1	VDE 40036281	4	250/400	20	2,5	1	X	X	5	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B7P1B	RST2014SS1 RST2014SB1	VDE 40036281	4	250/400	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B4P2B	RST2014SS1 RST2014SB1	VDE 40036281	4	250/400	20	2,5	2	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B6P2B	RST2014SS1 RST2014SB1	VDE 40036281	4	250/400	20	2,5	2	X	X	6	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B2G1	RST2014SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	4 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B4G1B	RST2014SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	4 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B7G1B	RST2014SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	4 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B3G2B	RST2014SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	4 / 3	250/400	20	2,5	2	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
3	RST2014B4G2B	RST2014SS1 RST2013SB1	VDE 40036281	4 / 3	250/400	20	2,5	2	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

45500-1432-0073/340104/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40038058

letzte Änderung / updated

2026-06-18

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058

Position Position	Typ(en) Type(s)	Bestückt mit Installationssteck- verbinder Typ Equipped with installation coup- lers type	Approbiert unter Ausweis Nr. Approved with approval No.	Systempolzahl Number of poles of system	Bemessungsspannung(en) / V Rated voltage(s) / V	Bemessungsstrom/ A Rated current(s) / A	Leiterquerschnitt / mm ² Cross-sectional area / mm ²	Anzahl Eingänge Number of poles input	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Anzahl Ausgänge Number of poles output	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Schutzart Protection degree	Gehäuse Material Box material
4	RST20I5B2P1	RST20I5SS1 RST20I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B3P1	RST20I5SS1 RST20I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	20	2,5	1	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B5P1B	RST20I5SS1 RST20I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	20	2,5	1	X	X	5	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B7P1B	RST20I5SS1 RST20I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B4P2B	RST20I5SS1 RST20I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	20	2,5	2	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B6P2B	RST20I5SS1 RST20I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	20	2,5	2	X	X	6	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B2G1	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B4G1B	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B7G1B	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B3G2B	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	2	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B4G2B	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	2	X	X	4	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B2A1	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	2	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
4	RST20I5B3A1	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	3	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

45500-1432-0073/340104/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40038058

letzte Änderung / updated

2026-06-18

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058

Position Position	Typ(en) Type(s)	Bestückt mit Installationssteck- verbinder Typ Equipped with installation coup- lers type	Approbiert unter Ausweis Nr. Approved with approval No.	Systempolzahl Number of poles of system	Bemessungsspannung(en) / V Rated voltage(s) / V	Bemessungsstrom/ A Rated current(s) / A	Leiterquerschnitt / mm ² Cross-sectional area / mm ²	Anzahl Eingänge Number of poles input	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Anzahl Ausgänge Number of poles output	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals	Schutzart Protection degree	Gehäuse Material Box material
4	RST20I5B7A1B	RST20I5SS1 RST20I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	20	2,5	1	X	X	7	X	X	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
5	RST25I3B2P1	RST25I3SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	3	250	25	4,0	1	X	---	2	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
5	RST25I3B3P1	RST25I3SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	3	250	25	4,0	1	X	---	3	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
5	RST25I3B4P2B	RST25I3SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	3	250	25	4,0	2	X	---	4	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
5	RST25I3B5P1B	RST25I3SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	3	250	25	4,0	1	X	---	5	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B2P1	RST25I5SS1 RST25I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	25	4,0	1	X	---	2	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B3P1	RST25I5SS1 RST25I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	25	4,0	1	X	---	3	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B4P2B	RST25I5SS1 RST25I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	25	4,0	2	X	---	4	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B5P1B	RST25I5SS1 RST25I5SB1	VDE 40036281	5	250/400	25	4,0	1	X	---	5	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B2G1	RST25I5SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	25	4,0	1	X	---	2	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B3G1	RST25I5SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	25	4,0	1	X	---	3	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B4G2B	RST25I5SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	25	4,0	2	X	---	4	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black
6	RST25I5B5G1B	RST25I5SS1 RST25I3SB1	VDE 40036281	5 / 3	250/400	25	4,0	1	X	---	5	X	---	IP 66 / IP 68 - 3m, 2h	PA6 GF20, schwarz / black

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

45500-1432-0073/340104/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40038058

letzte Änderung / updated

2026-06-18

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2013-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038058 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038058

Bauart <i>Construction</i>	Zur Verwendung in leicht und nicht leicht zugänglichen Bereichen <i>For using in readily and non-readily accessible areas</i>
Codierung <i>Coding</i>	Siehe verwendete Steckverbinder <i>See equipped installation coupler</i>
Werkstoff der stromführenden Teile <i>Materials of the current carrying parts</i>	Siehe verwendete Steckverbinder und Klemmen <i>See equipped installation coupler and terminals</i>
Werkstoff der Gehäuse <i>Material of the cover</i>	PA6 GF20, schwarz <i>PA6 GF20, black</i>
Werkstoff der Trägteile <i>Material of the base</i>	Siehe verwendete Steckverbinder und Klemmen <i>See equipped installation coupler and terminals</i>
Weitere Einzelteile <i>Additional parts</i>	Schraubenlose Klemmen, WAGO Typ 221-415; wärmebeständige isolierte Einzeladern, flexibel mit ultraschallverdichteten Leiterenden <i>Screwless type terminals WAGO type 221-415; temperature-resistant, insulated flexible single cores with ultrasonic compacted ends</i>
Zubehör <i>Accessories</i>	Verriegelungshaken; Verschlusskappen; Verschlussstücke <i>Retaining means; caps; locking pieces</i>
Anmerkungen <i>Remarks</i>	Verteiler-Anschlussdose zum Einsatz in nicht-leicht zugänglichen Bereichen, in Hohlböden, hinter Hohl- und Zwischenwänden und abgehängten Decken. <i>Distribution box for use in non-readily accessible areas, in sub-surface installations, behind hollow and partition walls and suspended ceilings.</i>

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Distribution box - Connecting box with installation couplers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg
GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg
GERMANY

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg
GERMANY

*Notes: When more than one factory, please report on page 2
Rem: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

☒ Additional information on page 2
250 V resp. 250 / 400 V; 20 A resp. 25 A;
IP 66 / 68 - 3 m, 2 h

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



wieland

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

RST20I3B..., RST20I4B..., RST20I5B..., RST25I3B...

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

see test report

☐ Additional information on page 2

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60670-1(ed.1)
IEC 60670-22(ed.1)
IEC 61535 (ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

45500-1432-0073/163071-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

St. Feller

St. Feller

Date: 2013-08-01

Signature:



Ref. Certif. No.

DE1-52673

Wieland Electric s.r.o.
Nadrazní 1557, 356 01 SOKOLOV
CZECH REPUBLIC

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2013-08-01

Signature:

M. Fieber